I LEGISLATURA

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
05 MAR. 2021
Recibió: Karina Ortega
Hora: 16:22

Acuse

CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021
Oficio Núm.: **CTCCDMX/IL/ 0056/ 2021**
Asunto: COMUNICADO.

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

A través de la presente, me permito hacer de su conocimiento, así como del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que el día 04 de marzo del año en curso, derivado de un caso fortuito o de fuerza mayor, el multiprogramado 21.2 denominado "Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México", por catorce minutos, que corrieron de las 14:45:20 a las 15:13 horas, suspendió la transmisión.

Lo anterior por una falla en el suministro de energía eléctrica en el Recinto Legislativo de Donceles, que derivó en el apagado de todo el sistema de master y cabina.

En razón de lo anterior, se procedió a respaldar desde la Estación Transmisora del Cerro del Chiquihuite, con programación y cápsulas de carácter informativo, apegados a los lineamientos de neutralidad en materia electoral y que no constituyen material comercial, la finalidad de este respaldo es dar cumplimiento al artículo 157 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obliga a garantizar la continuidad del servicio público de radiodifusión.

De forma posterior, se procede a restaurar todos los sistemas y equipos requeridos para la propia transmisión, logrando con la experiencia del equipo técnico un corto tiempo de respuesta y la salida al aire de manera adecuada.

Adjunto dictamen técnico emitido por el ICC. Pablo de Jesús Cano Espinoza, en el cual se detalla la dificultad presentada, así como me reitero a su disposición para cualquier comentario o aclaración que considere pertinente.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

MTRO. DIEGO ANTONIO SATURNO GARCÍA
TITULAR DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

c.c.p. Lic Reynaldo Baños Lozada- Oficial Mayor
Lic. Jorge Medina Sandín-Director General de Servicios

Fray Pedro Gante 15. Segundo Piso,
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06010
Tel: 51301900 y 51301980 ext. 3280

CABINA Y CONTROL MAESTRO DEL CANAL 21.2

CANAL DEL CONGRESO DE LA CIDAD DE MÉXICO
DONCELES S/N COLONIA CENTRO

04 DE MARZO 2021

INCIDENCIA:

Falla en el suministro de energía eléctrica, derivando en el apagado de todo el sistema de master y cabina.

Empezando:
14:46:20 Se detecta en la estación transmisora ausencia de señal.

14:46:25 Estación transmisora protege señal.

Se procedió a respaldar con Spots del Playout de Mac desde aquí, fueron 25 segs de negros.

Se reporta al grupo de WhatsApp del máster que se estaba respaldando con spots. Las redes sociales estaban congeladas sin señal



15:11 Se detecta señal en la microonda con la señal de un programa grabado, mientras Facebook y Youtube continuaban sin señal de la sesión.

Se comeinza a restablecer los siguientes sistemas:

- Sistema streaming



-
- Sistema Microonda

-
- Sistema de Playout (sistema de emisión de señal)

-
- Sisterma de cabina de producción, restableciendio los parámetros de audio y video

- Enlace zoom (Sesión Ordinaria Virtual)



Se tiene coordinación con la estación transmisora para el restablecimiento de la señal radiodifundida, lo que implicó activar sistemas de respaldo por parte de la estación transmisora en el Cerro del Chiquihuite, normailzando transmisión a las 15:13.

Todos los sistemas requieren configuraciones porpias del Canal que se pierden cuando ocurren este tipo de fallas en el suministro de energía, esto conlleva a la restauración de todos los sistemas mencionados, lo que implica que el tiempo de respuesta varía de acuerdo a la respuesta de los sistemas y equipos.

ICC PABLO DE JESUS CANO ESPINOZA
INVESTIGADOR